

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 1 «Золотой ключик»

г. Бодайбо, ул. Байкальская, 10
тел: 5-24-07
ИНН 3802009282
КПП 380201001
БИК 042520001

Исх. 68

от «25» 09 2024 г.

Заместителю начальника ОНД и ПР
по Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому
районам УНД и ПР ГУ МЧС России
по Иркутской области
Сюрдюковой А.А
от И.о. заведующего МКДОУ д/с №1
«Золотой ключик»
Кучеевой О.Н.


Уведомление

Об исполнении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Довожу до Вашего сведения, что нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе профилактического визита, устранены:

№ п/п	Содержание нарушения	Информация о принятых мерах по устранению нарушений
1.	Нарушение Пункт 36 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020г «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»: Не обозначен аварийный выход	Выполнено. Аварийный выход обозначен надлежащим знаком пожарной безопасности.
2.	Нарушение пункт 54 Правил, прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020г «Об утверждении правил Противопожарного режима в Российской Федерации»: в двух группах АПС более 10 лет	В настоящее время заключен договор с ООО «Гарант» на выполнение работ по замене АПС, срок которых более 10 лет, составлены сметы на ремонт системы пожарной сигнализации. При выделении и поступлении денежных средств из бюджета, работы по замене АПС будут проведены.

И.о. заведующего МКДОУ д/с № 1



О.Н. Кучеева